



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001280

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 02.02.2016 г. по 01.02.2019 г.

код ОК 005 (ОКП)

35 9900

№ ССБК RU. ПБ10.Н00106

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8535 90 0000

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО»,  
ОГРН 5137746133168, 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11,  
стр.2, Тел./факс (495) 668-26-97, office@transenergo.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО»,  
ОГРН 5137746133168, 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская,  
д.2/11, стр.2, Тел./факс (495) 668-26-97, office@transenergo.ru

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции  
«Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия,  
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Муфты соединительные и концевые пониженной пожароопасности для  
кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ с номинальным  
сечением жил от 35 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup>, марок: (см. приложение бланк  
№ 000434), предназначенные для соединения или оконцевания силовых  
кабелей, изготовленные по ТУ 3599-012-29103293-2015. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 31565-2012 (п.5.2), ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011 (ПРГО 1)

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний №№ С001-ДР, С002-ДР от 29.01.2016 г.  
ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт»,  
№ ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226, г. Москва,  
ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС  
RU.И282.04ЦИ00/СМК.05957 от 06.08.2014 ОС системы  
«СТАНДАРТ-СЕРТИФИКА», ООО «Эксперт-Консалт»,  
119602, Москва, ул. Никулинская, д.27, соор. Б. пом. 1, комн.  
100

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

И.И. Далбинш

(подпись)

Эксперт (эксперты)

А.В. Марутаев

(подпись)







НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована  
Ростехрегулированием в Едином реестре  
Свидетельство о регистрации  
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000434

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ



№ ССБК RU. ПБ10.Н00106

Муфты соединительные и концевые пониженной пожароопасности для кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ с номинальным сечением жил от 35 мм<sup>2</sup> до 1000 мм<sup>2</sup>, марок: ПСтОнг-10-LS, ПСтОнг-20-LS, ПСтОнг-35-LS, ЗПСттнг-10-LS, ЗПСтпнг-10-LS, ПКВтОнг-10-LS, ПКВтОнг-20-LS, ПКВтОнг-35-LS, ЗПКВтпнг-10-LS, предназначенные для соединения или оконцевания силовых кабелей, изготовленные по ТУ 3599-012-29103293-2015

Руководитель

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
(подпись)  
  
(подпись)

И.И. Далбинш

А.В. Марутаев

